

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације за набавку филтера, број 6-58/3/2016

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА 1

Ред. бр	О п и с	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Износ
1	Vrećasti filter FV-36 592x592x600/6 F7	Ком	20		
2	Vrećasti filter FV-37 595x595x630/6 F5	Ком	200		
3	Vrećasti filter FV37/2 595x290x630/3 F5	Ком	70		
4	Vrećasti filter FV-36/2 287x592x600/3 F7	Ком	22		

За врећасте филтере при испоруци ОБАВЕЗНО испоручити типске сертификате EN779:2012 произвођача сертификованих по EUROVENT-u

ПАРТИЈА 2

1	Kasetni filter 394x495x44 G4	Ком	100		
2	Kasetni filter F9 610x610x60 3000m ³ /h 150Pa EN779:2012 sa metalnim ramom i zaptivkom	Ком	40		
3	Kasetni filter H13 610x610x292 2250m ³ /h 250Pa EN1822:2009 sa drvenim ramom i zaptivkom	Ком	20		

За филтере ставке 1 и 2 при испоруци ОБАВЕЗНО испоручити типске сертификате EN779:2012 произвођача сертификованих по EUROVENT-u

За филтере ставке 3 при испоруци ОБАВЕЗНО испоручити појединачне сертификате EN1822:2009 произвођача сертификованих по EUROVENT-u