

Земун, 20.03.2015.

Измена и допуна конкурсне документације, Ј.Н.бр. 115/15

Приликом обиласка Погона таблета од стране потенцијалних извођача радова стављена је примедба да позиција 3 у Техничкој документацији није довољно описана.

Из тог разлога извршена је **допуна Спецификације у позицији 3 Просторија 81, 84 и део 83, која сада гласи:**

Санација полиуретанског самолива у дебљини 3 мм, према технологији и упутствима произвођача материјала.

Позиција обухвата санацију видљивих пукотина на поду, потребно брушење или фрезовање и скидање постојећег слоја **до здраве подлоге**, дпрашивање, одмашћивање и комплетну припрему подлоге, демонтажу подних решетки и поклопаца, и изливање новог полиуретанског пода цца 3мм са свим неопходним завршним слојевима, у свему по технологији произвођача материјала. Нивелисати према коти пода околног простора и у зони врата.

Обрачун се врши по м2.

КОМИСИЈА ГАЛЕНИКА АД БЕОГРАД