

На страни 27 од 60; Прилог 1; тачка 7 конкурсне документације дошло је следеће измене:

### Уместо

Обавезан је

- атест од стране произвођача ормана са дисипацијом елемента у орману, који мора да задовољи услове EX простора ( 0-M24 и 0-M25)
- Сертификат домаће овлашћене установе по питању противексплозионе заштите након уградње опреме и монтаже на уређај.

### Треба

Извођач је обавезан:

- да достави сертификат произвођача Ex ормана са дозвољеним распоредом елемената који се уграђују у орман и топлотном дисипацијом, односно да орман поседује сертификат у складу са Анексом Д, “празна непропаљива кућишта као Ex компоненте” стандарда IEC/EN/SRPS EN 60079-1:2007 *(standard IEC 60079-1, Annex D, Empty flameproof enclosures as Ex components)* за EX просторе ( 0-M24 и 0-M25)
- да уради модификацију у договору са овлаштеним сертификационим телом по питању Ex заштите
- да се по завршеном послу изврши потребна ресертификација Ex компоненти од стране овлашћеног тела по питању Ex заштите

У Земуну 17.06.2014.