

PITANJA I ODGOVORI:

Pitanja i pojašnjenja u vezi JN 44-2/25.09.2015 – KLIMA UREĐAJI

Pitanje:

Kolika je tačna dužina instalacija od unutrašnje do spoljne jedinice?

Odgovor:

Dužina instalacije od unutrašnje do spoljne jedinice je 10m.

KOMISIJA ZA JN 44-2/15 – KLIMA UREĐAJI  
02.10.2015